



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2500046717

01.12.2025



Продукция Прокат арматурный в прутках по ГОСТ 34028-2016

№ п/п	Номер спецификации	Номер плавки	Номер партии	Класс прочности	ИД на технические требования	Фирма профиля	Размер профиля	Состояние поставки	по массе	Длина, мм	Точность по овальности	Упаковка	Кол-во мест	Вес, т
1	0000680184_0	12509364	A01	A500C	ГОСТ 34028-2016	2ф	16	МД	ОМ1	11700	ОВ1	пачка	10	38,75
												Всего	10	38,75

Химический состав, %

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	V	Mo	N	Al	Nb	Ti	Ceq	V+Nb+Mo
1	0.21	0.54	0.15	0.006	0.005	0.02	0.01	0.01	0.002	0.001	0.005	0.003	0.001	0.001	0.3	0.01

Механические свойства и технологические испытания

№ п/п	Вес п.м., кг/м	Предел текучести σ_t , Н/мм ²	Временное сопротивление σ_b , Н/мм ²	σ_b/σ_t	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное удлинение δ_{max} , %	Изгиб с разгибом	Относительная площадь смятия $\phi_{сб}$, %
1	1 575	582	670	1 15	20	7.6	Уд	0 078

Статистические показатели

№ п/п	σ_t , Xi, Н/мм ²	σ_t , So, Н/мм ²	σ_b , Xi, Н/мм ²	σ_b , So, Н/мм ²	δ_5 , Xi, %	δ_5 , So, %	δ_{max} , Xi, %	δ_{max} , So, %	σ_b/σ_t , Xi	σ_b/σ_t , So	$\phi_{сб}$, Xi	$\phi_{сб}$, So
1	582	12	680	12	20 3	1 4	8 3	0 4	1 17	0 01	0 072	0 007

Примечания

№ п/п	Примечание
1	Способ производства - 2 (ГОСТ 34028-2016 табл. 3)
1	Сэжв с учетом п. 6.1.4.4 ГОСТ 34028-2016
1	Прокат соответствует дополнительному требованию «Свариваемость» согласно ГОСТ 34028-2016: Протокол испытаний № 148-29/25 от 10.09.2025 г. от АО «НИИД «Строительство».
1	Условия отбора и подготовки проб в состоянии поставки (И1)
1	Прокатная маркировка: знак завода 26
1	Допускается наличие знака завода 9/81 - экспортная маркировка продукции
1	Массовая доля свинца, кадмия, шестивалентного хрома и ртути не превышает значений, указанных в пункте 11.3 ГОСТ 34028-2016

Примечание

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Аналог выданного сертификата качества на сайте ООО ТД «Тула-Сталь» id tulastal.ru ООО «Торговый Дом «Тула-Сталь» является официальным представителем ООО «ПромСорт-Тула»

Адрес: ООО «Торговый Дом «Тула-Сталь» 115419, Москва г., 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, Тел.: +7-800-700-4363, E-mail: idts@id.tulastal.ru, ИНН / КПП: 7725495000 / 772501001

Удельная активность радиоуклидов по результатам радиационного контроля соответствует ОСПОРБ 99/2010

Допускается неограниченное использование металла по ГН 2.6.1.2159-07

Подпись

